



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект

Обект	„Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води“
Цел на заявеното ползване	Заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни води след модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ) в повърхностни води за проектиране на обект.
Водоприемник	Дере, представляващо ПИ с идентификатор 05983.66.179 с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA100R013 – „Горно течение на река Харманлийска до язовир Тракиец“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	<p>На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „а“ и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР-07-4/29.01.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискваните се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източноевропейски район на басейново управление, водното тяло е определено като в умерено екологично и добро химично състояние.</p> <p>Мястото на ползване:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване;</li><li>– Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ;</li><li>– Попада в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона.</li></ul>



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001

	– Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение № 1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г., за обекта не са предвидени мерки имащи отношение към обекта.		
Място на зауствае	<b>Заустване №1</b> – Пречистени битово-фекални отпадъчни води след МПСОВ в дере, представляващо ПИ с идентификатор 05983.66.179: Надморска височина: <b>H = 340,37 м</b> Географски координати на точката на заустване: <b>41°50'24,67955"N      25°18'14,22025"E</b>		
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Село Боян Ботево, Община Минерални бани, Област Хасково; <b>Имот МПСОВ:</b> ПИ с идентификатор 05983.14.178 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Боян Ботево, Община Минерални бани, Област Хасково; <b>ЕКАТТЕ – 05983</b>		
Заявено водно количество за заустване	<b>Заустване №1</b> – Поток пречистени битово-фекални отпадъчни води след МПСОВ в дере: $Q_{\text{ср. ден}} = 175,90 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс час}} = 16,33 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср. год}} = 63\,875,00 \text{ м}^3/\text{год}$		
Място за мониторинг	<b>Пункт №1</b> – РШ на изход МПСОВ		
<b>ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ</b>			
<b>Заустване</b>	<b>Показатели</b>	<b>Индивидуални емисионни ограничения</b>	
<b>Заустване №1</b> <b>Поток</b> <b>БФОВ</b>  <i>място за мониторинг</i>  <b>Пункт №1</b>  <b>РШ на изход МПСОВ</b>	Активна реакция рН	<b>6,0 – 9,0</b>	
		<b>мг/дм<sup>3</sup></b>	<b>кг/ден</b>
	Неразтворени вещества	<b>60</b>	
	БПК <sub>5</sub>	<b>25</b>	
	ХПК (бихроматна)	<b>125</b>	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	До шест месеца от датата на въвеждане в редовна експлоатация на обекта.		
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.			
<b>ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ</b>			



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001